

Instructietekening vlotters

Ten einde beschadiging aan de vlotterschakelaars tijdens transport te voorkomen, zijn alle vlotterschakelaars opgebonden door middel van kunststof kabelbinders.

Gelieve direct na plaatsing van de put deze kunststof kabelbinders door te knippen en de vlotterschakelaars vrij bewegend te laten hangen. (Zie tekening hiernaast).

Na verwijdering van de kabelbinders, deze tezamen met deze werkinstructie uit de put te verwijderen.

Nadat de vlotterschakelaars vrij bewegend in de put hangen, zullen deze signalen kunnen doorgeven aan de schakelkast, waardoor de pomp(en) draaien of stoppen en eventueel een hoogwateralarm kunnen activeren.

**NOOIT DE POMPEN IN BEDRIJF STELLEN
VOORDAT DE KABELBINDERS ZIJN
VERWIJDERD !!!!!!!**

